

青岛市建设工程材料登记备案证

(副 本)

证书编号: QJB-27000175

企业名称: 山东爱勒夫自控系统有限公司

注册商标: *

产品名称: 散热器恒温控制阀、球阀*

有效期限: 2023年6月29日—2025年6月28日



说 明

- 一、根据《青岛市建设工程材料管理条例》核发此证, 并作为建设工程材料进入建筑市场的依据。
- 二、持证企业要保证备案产品质量, 并遵守国家有关法律, 法规等各项规定。
- 三、本证要妥善保管使用, 不得涂改、抵押或转借, 如有遗失, 必须报告备案管理部门, 并声明作废。
- 四、本证由青岛市行政审批服务局负责管理。



青島市建築材料研究所有限公司
散熱器溫控閥檢測報告



共 1 页 第 1 页

JCS/BG-01.1134

委托单位	山东爱勒夫自控系统有限公司	报告编号	25FAHB20230021
工程名称	/	检测编号	FAHB23060004
工程部位	/	检测类别	委托检测
样品名称	散热器恒温控制阀	样品状态	完好
生产厂家	山东爱勒夫自控系统有限公司	样品数量	3 个
规格型号	DN20 PN1.6	代表数量	/
检测依据	GB/T 29414-2012	代表批次	/
检测环境	温度: (20.0) °C	委托人	侯腾飞 18653292900
取样单位	/	取样人	侯腾飞
检测设备	FM-150-6A 水暖阀门检测设备 (Q43)	委托日期	2023 年 06 月 15 日
实验室地址	青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷 6 号楼 0532-55679127	检测日期	2023 年 06 月 15 日
检 测 内 容			
检测项目	技 术 要 求	检测结果	单项评定
阀体的耐压密封性	试验压力:2.00MPa; 持续时间: 60s, 不应有损坏, 不允许有可见渗漏通过阀体及其连接处。	无渗漏, 无损坏	合格
检测结论	依据 GB/T 29414-2012 标准评定, 该样品所检项目合格。		
检测说明	见证单位: / 见证人: / (/) 委托送检样品, 检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责, 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。未经检测单位同意, 不得部分复印检测报告。若对报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内向我单位提出, 逾期不予受理。		

批准: 王曉云 审核: 安曉 主检: 李明龙



检测单位: (盖章)

签发日期: 2023 年 06 月 16 日

55800211

aelf

合格证
certificate

产品名称: 温度调节阀

产品型号:

检 验 员:

出厂日期:



本产品经检验，符合国家有关技术标准，
特准予出厂。



山东爱勒夫自控系统有限公司
SHANDONG ELF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM CO., LTD