

青岛市建设工程材料登记备案证

(副 本)

证书编号: QJB-27000175

企业名称: 山东爱勒夫自控系统有限公司

注册商标: *

产品名称: 散热器恒温控制阀、球阀*

有效期限: 2023年6月29日—2025年6月28日



说 明

- 一、根据《青岛市建设工程材料管理条例》核发此证, 并作为建设工程材料进入建筑市场的依据。
- 二、持证企业要保证备案产品质量, 并遵守国家有关法律, 法规等各项规定。
- 三、本证要妥善保管使用, 不得涂改、抵押或转借, 如有遗失, 必须报告备案管理部门, 并声明作废。
- 四、本证由青岛市行政审批服务局负责管理。



青島市建築材料研究所有限公司
銅制和鐵制螺紋連接閥門檢測報告



共 1 頁 第 1 頁

JCS/BG-01.1101

委託單位	山東愛勒夫自控系統有限公司	報告編號	25FAHB20230020
工程名稱	/	檢測編號	FAHB23060003
樣品名稱	球閥	檢測類別	委託檢測
工程部位	/	樣品狀態	完好
生產廠家	山東愛勒夫自控系統有限公司	樣品數量	3 個
規格型號	DN25 PN1.6	代表數量	/
檢測依據	GB/T 8464-2008	代表批次	/
檢測環境	溫度: (20.0) °C	委託人	侯騰飛 18653292900
取樣單位	/	取樣人	侯騰飛
實驗室地址	FM-150-6A 水暖閥門檢測設備 (Q43)	委託日期	2023 年 06 月 15 日
檢測設備	青島市高新區寶源路 780 號聯東 U 谷 6 号楼 0532-55679127	檢測日期	2023 年 06 月 15 日
檢 測 項 目			
檢 測 項 目	技 術 要 求	檢測結果	單項評定
壳体試驗	試驗壓力: 2.40MPa, 持續時間: 15s, 無滲漏, 結構無損傷	無滲漏, 無損傷	合格
密封試驗	試驗壓力: 1.76MPa, 持續時間: 60s, 不允許有可見泄漏通過閥瓣、閥座背面與閥體接觸面等處, 並應無結構損傷	無泄漏, 無損傷	合格
启闭 靈活性	內螺紋連接閥門連續啟閉 5 次應靈活、無卡阻	符合要求	合格
操作	手柄順時針方向旋轉為關, 反之為開; 球閥開啟時, 手柄上應有標識開關方向的永久性標志; 手柄應安裝牢固, 並可方便拆卸和更換	符合要求	合格
檢測結論	依據 GB/T 8464-2008 標準評定, 該樣品所檢項目合格。		
檢測說明	見證單位: / 見證人: / (/) 委託送檢樣品, 檢測報告僅對樣品所檢項目的符合性情況負責, 送檢樣品的代表性和真實性由委託人負責。未經檢測單位同意, 不得部分復印檢測報告。若對報告有異議, 應於收到報告之日起十五日內向我單位提出, 逾期不予受理。		

批准:

王曉云

審核:

張曉亮

主檢:

李明明



檢測單位 (蓋章)

簽發日期: 2023 年 06 月 16 日

aelf

合格证
certificate

产品名称: 球阀

产品型号:

检 验 员:

出厂日期:



本产品经检验, 符合国家有关技术标准,
特准予出厂。



山东爱勒夫自控系统有限公司
SHANDONG ELF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM CO., LTD